



IZP.GP.271/ZP.1.2016

Rudziniec, 15.06.2016r.

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dotyczy: zapytania ofertowego na opracowanie realizacji zadania pn.: „Remont dachu budynku Urzędu Gminy w Rudzińcu, ul. Gliwicka 26, Rudziniec wraz z robotami towarzyszącymi”

W związku ze złożonym zapytaniem do treści zapytania ofertowego w imieniu Zamawiającego udzielam następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

„Zwracamy się z zapytaniem, w sprawie zamiany pokrycia hydro izolacyjnego, projektowanego tj. papy na nasz materiał tj. membranę dachową Extrubit na obiekcie.”

Odpowiedź nr 1:


Poniżej przedstawiamy odpowiedź autora projektu w sprawie zapytania:

„Wyrażam zgodę na zamianę materiału pod warunkiem nie pogorszenia trwałości projektowanego pokrycia. Proszę również zwrócić uwagę na poślizgowość i odporność na chodzenie proponowanego pokrycia, aby umożliwiała ono dostęp do dachu dla celów serwisowych. Konieczne jest żeby na etapie wykonania robót Wykonawca przedstawił zastępcze rysunki detali i obróbkę do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.”

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część zapytania ofertowego.

Z poważaniem

WÓJT GMINY


mgr Krzysztof Obrzut